



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6305CQ0427

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner BA (6305)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemtrenner BA
Modell <i>model</i>	BA295S...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: ST 014/20 vom 22.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: ST 015/15+ST016/15 vom 08.10.2015 (TZW) Baumusterprüfung: ST 017/15 vom 08.10.2015 (TZW) Baumusterprüfung: ST 022/15 vom 10.12.2015 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0255/18 vom 26.03.2019 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	08.10.2025 / 20-0014-WNV

70028-01-A-DE

28.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
BA295S-1/2A; BA295S-1/2LFA	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
BA295S-3/4A; BA295S-3/4LFA	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
BA295S-1B; BA295S-1LFB	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
BA295S-1A; BA295S-1LFA	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
BA295S-1 1/4A; BA295S-1 1/4LFA	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
BA295S-1 1/2A; BA295S-1 1/2LFA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
BA295S-2A; BA295S-2LFA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
...LF...	bleifreie Variante

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW10, DW11	NEOPERL GmbH



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6305CQ0427
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: backflow preventer BA (6305)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	backflow preventer BA
Model <i>Modell</i>	BA295S...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: ST 014/20 from 22.07.2020 (TZW) type testing: ST 015/15+ST016/15 from 08.10.2015 (TZW) type testing: ST 017/15 from 08.10.2015 (TZW) type testing: ST 022/15 from 10.12.2015 (TZW) KTW testing: KA 0255/18 from 26.03.2019 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	08.10.2025 / 20-0014-WNV

70038-01-A-DE

28.09.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
BA295S-1/2A; BA295S-1/2LFA	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	
BA295S-3/4A; BA295S-3/4LFA	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	
BA295S-1B; BA295S-1LFB	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 25	
BA295S-1A; BA295S-1LFA	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 25	
BA295S-1 1/4A; BA295S-1 1/4LFA	noise emission class: I pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 32	
BA295S-1 1/2A; BA295S-1 1/2LFA BA295S-2A; BA295S-2LFA	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 40 pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 50	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
...LF...	lead-free variant

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6312AS2272	plug-in non-return valve	DW.../DW10, DW11	NEOPERL GmbH


 The logo for DVGW (Deutscher Verein der Gas- und Wasserfachleute) is located in the bottom right corner of the page. It features a stylized graphic of a person or figure above the letters 'DVGW'.