



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6305BN0290**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner BA (6305)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Systemtrenner Bauform BA
<b>Modell</b> <i>model</i>	BA 295 I
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 17.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: ST 007-012/07 vom 10.09.2007 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0105/16 vom 22.09.2021 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 175/20 vom 06.11.2020 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-339174-21-Hy220 vom 22.01.2021 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	27.06.2027 / 22-0252-WNV



27.04.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
BA 295 I	Armaturengruppe: II Nenndurchmesser: DN 15 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	Armaturengruppe: II Nenndurchmesser: DN 20 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	Armaturengruppe: II Nenndurchmesser: DN 25 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	Armaturengruppe: II Nenndurchmesser: DN 32 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	Nennweite: DN 40	
BA 295 I	Nennweite: DN 50	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
BA 295 I	Edelstahlausführung

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV40, NV40,	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW10, DW11	NEOPERL GmbH



**CERT**

## DIN-DVGW type examination certificate

### DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NW-6305BN0290**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	valves for drinking water: backflow preventer BA (6305)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	backflow preventer BA
<b>Model</b> <i>Modell</i>	BA 295 I
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: from 17.07.2020 (TZW) type testing: ST 007-012/07 from 10.09.2007 (TZW) UBA-Guideline: KA 0105/16 from 22.09.2021 (TZW) hygienic testing: MO 175/20 from 06.11.2020 (TZW) UBA-Guideline: Z-339174-21-Hy220 from 22.01.2021 (WHY)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	27.06.2027 / 22-0252-WNV

7008-04-1-DE

27.04.2022 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
BA 295 I	noise emission class: II nominal diameter: DN 15 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	noise emission class: II nominal diameter: DN 20 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	noise emission class: II nominal diameter: DN 25 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	noise emission class: II nominal diameter: DN 32 mm	abp: P-IX 18230/II
BA 295 I	nominal diameter: DN 40	
BA 295 I	nominal diameter: DN 50	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
BA 295 I	stainless steel type

**certified Components**  
**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV40, NV40,	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	plug-in non-return valve	DW.../DW10, DW11	NEOPERL GmbH

