



**CERT**

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## DVGW CERT Conformity Certificate

**AS-0605AS2173**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den häuslichen Gebrauch (0605)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Freier Auslauf an einem Trinkwassertrennsystem
<b>Modell</b> <i>model</i>	CBU140
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 28.01.2021 (TZW) Baumusterprüfung: FA 014/12 vom 21.09.2012 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 25.08.2024 / 21-0673-WNV  
*date of expiry / file no.*

25.08.2021 LE D-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
CBU140		mit Schwimmerschalter

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Anschlussart: Schlauch mit Überwurfmutter 3/4"

Das hier aufgeführte Produkt entspricht den Anforderungen gem. §17 (6) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Stand 09.01.2018.

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.

DVGW