


CODICE	A	B
NC4T3R650	650	725
NC4T3R950	950	1025
NC4T3R1300	1300	1375



NORDICOLD

Applcare etichetta		GEOMETRIA	35x35 mm	TUBO	Rame	Ø9.52 mm	Sp. 0.30 mm	Liscio	Rosso	CLIENTE	NORDICOLD		
rev B cliente		PASSO	6.0 mm	ALETTE	Alluminio	105 X 140/105	Sp. 0.15 mm	Corrugata		DISSEGNO	NC4T3R650		
		COLLARE	Alto	TESTATE	Alluminio		Sp. 1.50 mm			DATA	28/05/2009	REDATTO DA	lcomiotto
		SCALA (in A3)		MATERIALI						APPROVATO DA	Marron M.		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TRATTAMENTI													
elementi scambio termico 32020 LIAANA(rauluno)Via Boarche,39 Tel:(0457)966311 Fax:(0457)970468													

28/05/09	AGGIORNATI CODICI IN TABELLA (ANNULLATO I=1150)	lcomiotto	01	TOLLERANZE FORI ALETTE E TESTATE NON QUOTATE: FARE RIFERIMENTO A NS. ISTR. INTERNA ("Tofa")
DATA	MODIFICHE	REDATTO	REVISIONE	QUOTE LINEARI SENZA TOLLERANZA : FINO A 140mm : ±0,5 mm OLTRE 140mm : ±1 mm DIAMETRO E SPESSORE TUBI NON QUOTATI : USARE TUBI STANDARD E FARE RIFERIMENTO A NS. SPECIFICHE TECNICHE IN USO ("SPEC")