

DECLARATION OF CONFORMITY

According to Directive 2014/68/UE for a pressure equipment

The manufacturer: ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

We hereby declare that the strainers listed below correspond to the Pressure Equipment Directive 2014/68/UE

Figure No. Connecting ends And shape	Material of Body	Nominal Diameter DN(mm)	Nominal Pressure PN (MPa)	Range of Working Temperature (°C)
823 Screwed ends Y- types	Grey cast iron EN-GJL250	32 ÷ 80	1,6	-10 ÷ 300
821 Flanged ends Y- types	Grey cast iron EN-GJL250	32 ÷ 200	0,6	-10 ÷ 300
		32 ÷ 400	1,6	
	Nodular cast iron EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
	Nodular cast iron EN-GJS500-7	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 350
32 ÷ 200			2,5	
Cast steel GP240GH	32 ÷ 200	4,0	-20 ÷ 400	

Applied conformity assessment procedure: module H

The following harmonised standards have been applied: 1. EN-19, 2. EN-1563, 3. EN-1092-1, 4. EN-10213
5. EN-12266-1, 6. EN 12516-2, 7. EN 12516-3, 8. EN 12516-4

The other standards have been applied: 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1092-2; 4. EN-12266-2.

Engaged Notified Body: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte –
92200 Neuilly sur Seine, No. 0062

Surveillance of Quality Systems – Examination, inspections and tests during manufacturing

CE– Certificate of conformity No. CE-0062-PED–H-ZKM 001-16-POL

Declaration of conformity No. 6/01/2018

Managing Director



Andrzej Mrozek

Ścinawka Średnia 3.01.2018



ZETKAMA Sp. z o.o.

3 Maja 12 / PL 57-410 Ścinawka Średnia / T + 48 74 865 21 11 / F + 48 74 865 21 01 / biuro.zarzadu@zetkama.com.pl / www.zetkama.pl
NIP 885 163 82 44 / KRS 0000613969 / VAT NO. PL 8851638244 / REGON 364251823

Kapitał zakładowy 77 900 000,00 PLN / Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu / IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE

Enligt EU-direktiv 2014/68 / UE för tryckbärande anordningar

Tillverkaren: ZETKAMA Sp. Z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar. Vi intygar härmed att smutsfiltrena listade nedan uppfyller kraven i EU-direktiv 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive).

Figurnummer, anslutningar och form	Husmaterial	Nominell diameter DN (mm)	Nominellt tryck PN (MPa)	Arbetstemperatur (° C)
823 Gångor, typ Y	Gråjärn EN-GJL250	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 300
821 Flänsar, typ Y	Gråjärn EN-GJL250	32 ÷ 200	0,6	-10 ÷ 300
		32 ÷ 400	1,6	
	Segjärn EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
	Segjärn EN-GJS500-7	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 350
			32 ÷ 200	
Stål GP240GH	32 ÷ 200	4,0	-20 ÷ 400	

Förfarande för bedömning av överensstämmelse: Modul H

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 1. EN-19, 2. EN-1563, 3. EN-1092-1, 4. EN-10213, 5. EN-12266-1, 6. EN 12516-2, 7. EN 12516-3, 8. EN 12516-4

Övriga standarder har tillämpats: 1. EN-558, 2. EN-1561, 3. EN-1092-2, 4. EN-12266-2.

Organ för bedömning av överensstämmelse: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine, No. 0062

Kontroll av kvalitetssystem – Granskningar, inspektioner och tester under tillverkning

CE- Försäkran om överensstämmelse nummer CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Försäkran om överensstämmelse nummer 6/01/2018

Ścinawka Średnia 3.01.2018

Verkställande direktör

Andrzej Mrozek

Bilaga 1 till Zetkamas Declaration of Conformity – Översättning med korsreferenslista

Korsreferenslista

<u>Armatecs beteckning</u>	<u>Zetkamas beteckning</u>
AT 4028B	Fig 821A
AT 4029B	Fig 821C