

# INSTALLASJONSMANUAL AT 7110B




## SJEKKLISTE

### Installasjon av Woltex vannmåler

Følgende punkter kontrolleres og utføres av kvalifisert personell:

- 1 Kontroller at den bestilte måleren oppfyller kravene for DN, Q3 og PN i applikasjonen.
- 2 Det kreves et rett strekk på minst 3 ganger DN før måleren.
- 3 Turbinmåler kan monteres både horisontalt og vertikalt. Målerens skive skal ikke monteres opp ned.
- 4 Vær oppmerksom på strømningsretningen ved montering av måleren. En pil på målerhuset indikerer strømningsretningen.
- 5 Kontroller at flenseforbindelsen er ren og intakt, og at pakningene er riktig plassert.
- 6 Sjekk at installasjonen er korrekt, og at tilkoblingen er tett.
- 7 Ved installasjon av kommunikasjonsmodulen Cyble type M-Bus (AT7275CY-M) og puls (AT7275CY-KLF), fjern plastforseglingen som dekker gjenger på måleren. Monter modulen og fest den med medfølgende plastskruer. Koble til den brune og hvite kabelen for M-Bus eller pulskommunikasjon. Sørg for en potensialfri tilkobling



Er du fortsatt usikker? Ta en nærmere titt i våre manualer eller kontakt en av våre dyktige medarbeidere.