



## VAL AV TRYCKMÄTARE

| Media              | Artikelnummer | Husdiameter |     |     | Anslutning |       | Klass |     |     | Elkontakt<br>ja |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-----|------------|-------|-------|-----|-----|-----------------|
|                    |               | 63          | 100 | 160 | bakåt      | neråt | 1,0   | 1,6 | 2,5 |                 |
| Tappvatten         | AT4253        |             | X   |     |            | X     |       | X   |     |                 |
| Värmevatten        | AT4256        |             |     | X   |            | X     | X     |     |     |                 |
| Hetvatten          | AT4257        | X           |     |     |            | X     |       | X   | X   |                 |
| Matarvatten        | AT4258        | X           |     |     | X          |       |       | X   |     |                 |
| Luft               | AT4259        |             | X   |     |            | X     | X     |     |     |                 |
| Ånga*              | AT8306        |             | X   |     |            | X     |       | X   |     | X               |
| Kondensat*         | AT8306R       |             | X   |     |            | X     |       | X   |     | X               |
| Havsvatten         | AT4256R       |             |     | X   |            | X     | X     |     |     |                 |
| Syrgas**           | AT4257R       | X           |     |     |            | X     |       | X   |     |                 |
| Korrosiva<br>media | AT4258R       | X           |     |     | X          |       |       | X   |     |                 |
|                    | AT4259R       |             | X   |     |            | X     | X     |     |     |                 |
| Petroleumprodukter | AT4262        |             | X   | X   |            | X     | X     |     |     |                 |
|                    | AT8306R       |             | X   |     |            | X     |       | X   |     | X               |

\* vattensäkrör används för att skydda mot höga temperaturer \*\* tryckmätarna skall vara avfettade